



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

Предписание № 1/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Оленский центр образования»
МО Киреевский район

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского

(наименование органа ГПН)

районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 1 от «25» декабря 2018г.,

ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«14» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«23» января 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«28» января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

Тульской области капитаном внутренней службы Перцевым Ильей Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
объекта защиты - здание помещения и территория школы муниципального казенного общеобразовательного учреждения " Оленский центр образования " МО Киреевский район (объект категории
высокого риска)

по адресу Тульская область, Киреевский район, д. Черная Грязь, ул. Молодежная, д. 36

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с Столярова Т.Н., директор МКОУ «Оленский центр образования»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 7; "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля"	До 19.07.2019 г.	
2.	Отсутствует специальное лицо обученное эксплуатировать котельные и другие	Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правитель-	До 19.07.2019 г.	

	теплопроизводящие установки.	ства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 83«а»		
3.	На двери подсобных помещений (ка- тальных) отсутствуют обозначение кате- гории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соот- ветствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требо- ваниях пожарной безопасности".	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правитель- ства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 20	До 19.07.2019 г.	
4.	Здания не оборудовано пожарными щит- ами, так как не имеет внутреннего про- тивопожарного водопровода, автомати- ческой установки пожаротушения, наружного противопожарного водопро- вода, наружные технологические уста- новки, удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правитель- ства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 481	До 19.07.2019 г.	
5.	Пожарные щиты не укомплектованы со- гласно приложению № 6.	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правитель- ства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 482	До 19.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода- тельством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответствен- ность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитан внутренней службы Перцев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П. *

« 28 » января 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Столярова Т.Н., директор МКОУ «Оленский центр образования»

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » января 2019 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99**