



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26,
электронный адрес: Ugpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

Предписание № 2/1/1-7

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Оленский центр образования» МО
Киреевский район

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского

(наименование органа ГПН)

районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 2 от «25» декабря 2018г.,

ст.б.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности»

«14» января 2019 г. с 11 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

«23» января 2019 г. с 13 час. 10 мин. до 15 час. 10 мин. Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«28» января 2019 г. с 11 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. Продолжительность 1 ч. 00 мин.

Дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской

Тульской области капитаном внутренней службы Перцевым Ильей Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) объекта защиты - здание помещения и территория школы муниципального казенного общеобразовательного учреждения " Оленский центр образования " МО Киреевский район (объект категории высокого риска)

по адресу Тульская область, Киреевский район, д. Черная Грязь, ул. Центральная, д. 58а

проверку, наименование объекта защиты и их адреса)

совместно с Столярова Т.Н., директор МКОУ «Оленский центр образования»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работо-	п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей	До 02.12.2019 г.	

	<p>способность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.</p>	при пожаре. Требования пожарной безопасности"		
2.	<p>В здании школы в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»</p>	п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	До 02.12.2019 г.	
3.	<p>На двери подсобных помещений (калальных) отсутствуют обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 20	До 02.12.2019 г.	
4.	<p>Отсутствует специальное лицо обученное эксплуатировать котельные и другие теплопроизводящие установки.</p>	Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 83«а»	До 02.12.2019 г.	
5.	<p>Дверь эвакуационного выхода закрыта на ключ.</p>	Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 35	До 02.12.2019 г.	
6.	<p>Здания не оборудовано пожарными щитами, так как не имеет внутреннего противопожарного водопровода, автоматической установки пожаротушения, наружного противопожарного водопровода, наружные технологические установки, удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения.</p>	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 481	До 02.12.2019 г.	
7.	<p>Пожарные щиты не укомплектованы согласно приложению № 6.</p>	«Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.) п. 482	До 02.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответствен-

ность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Дознаватель ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области
капитан внутренней службы Перцев И.А.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П. *

« 28 » января 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Столярова Т.Н., директор МКОУ «Оленский центр образования»

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » января 2019 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия
ГУ МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99**