

КНМ № 71220061000200807656 от 15.09.21
(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Тульской области

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому
районам и г. Донской**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1,
тел.:8(48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47/1/1-4**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение " Оленский
центр образования" по адресу: Тульская область, Киреевский район, д. Черная
Грязь, ул. Молодежная, д. 36.**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Ерзауловым Алексеем Александровиче № 47 от 26.04.2022 г.

в период с «06» мая 2022 г. по «16» мая 2022 г.

Государственным инспектором Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, дознавателем ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области капитаном внутренней службы Перцевым Ильей Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена Плановая выездная проверка Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения "Оленский центр образования"
муниципального образования Киреевский район

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор
МКОУ «Оленский центр образования» Столярова Галина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не выполнена разработка декларации пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 п.5	06.03.2023	
2.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозакрывания.	п. 24 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г	06.03.2023	
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с нормами.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 б, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54	06.03.2023	
4.	Не обеспечена проверка состояния огнезащитного покрытия (1 раз в год)	п. 13 «Правила противопожарного режима в РФ» утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.; ст.134 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 года	06.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МКОУ «Оленский центр образования»

Столярова Галина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской по пожарному надзору, дознаватель ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, капитан внутренней службы Перцев Илья Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)